

Retningslinjer for opsætning af ladebokse i Lyngby Atrium Park

Disse retningslinjer gælder for etablering og montering af ladeboks på foreningens parkeringsareal under parterre.

1. Generelle krav

- Ladeboksen skal være i sort eller grå farve.
- Det anbefales at der opsættes ladebokse uden fast ladekabel.
- Installation skal udføres af autoriseret elinstallatør og i henhold til gældende lovgivning og standarder.

2. Placering

- Ladeboksen skal placeres på søjlen nærmest bygningen på den flade, der vender mod egen p-plads.
- Monteringshøjden skal være 120 cm målt fra terræn til bunden af ladeboks (eller betjeningspanel).

3. Kabelføring

- Kabelføring skal så vidt muligt ske via nedgravning.
 - Der skal indhentes gravetilladelse inden arbejdet påbegyndes.
 - Retablering af belægning og areal skal ske korrekt og uden ekstra udgift for foreningen.
- Alternativt kan kabelføring ske under loft i galvaniseret kabelrør.

Før arbejdet påbegyndes, skal den konkrete løsning for kabelføringen, placering af ladeboks samt placering af gruppe i teknikrummet godkendes af bestyrelsen.

4. Adgang og målerforhold

- Bestyrelsen sørger for adgang til målerrum i forbindelse med installationen.
- Eventuelt jordspyd skal placeres i jorden direkte under ladeboksen.

5. El-tekniske krav

- Ladeboksen skal tilsluttes en selvstændig gruppe.
- Gruppen skal være forsynet med fejlstrømsrelæ. (RCD relæ)
- Maksimal gruppestørrelse: 20A.